RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
SKALA 1:50

Element				2,438
28	WIĄZAR	T1/16	1620	1	0,371
27	KRONIEC WIĄZARA	0/16	800	14	1,025
26	KLESZCZE	0/16	800	14	1,025
25	KRONIEC WIĄZARA	18/20	1615	2	0,906
24	KRONIEC WIĄZARA	18/20	840	2	0,610
23	KRONIEC WIĄZARA	18/20	9,83	4	1,271
22	KRONIEC WIĄZARA	18/20	9,83	2	0,634
21	KRONIEC KOSZOWA	18/20	9,83	2	0,634
20	KRONIEC	8/16	1162	14	0,290
19	KRONIEC	8/16	308	12	0,473
18	KRONIEC	8/16	262	10	0,335
17	KRONIEC	8/16	200	8	0,287
16	KRONIEC	8/16	450	12	0,691
15	KRONIEC	8/16	536	4	0,275
14	KRONIEC	8/16	596	8	0,610
13	KRONIEC	8/16	638	4	0,327
12	KRONIEC	8/16	671	8	0,687
11	KRONIEC	8/16	759	2	0,156
10	KRONIEC	8/16	787	11	1,106
9	KRONIEC	8/16	846	8	0,866
8	KRONIEC	8/16	865	8	1,008
7	KRONIEC	8/16	1029	34	4,478
6	WIĘZ2	12/12	141	34	0,690
5	SUP#2	15/15	163	8	0,547
4	SUP#2	15/15	260	25	1,463
3	PŁATEW	15/20	2543	1	2,173
2	POŁAĆ#A	15/15	2543	1	1,430
1	WIĘZAŁ1A	16/14	10666	1	2,071
L.p.	Nazwa elementu	Przekrój [cm]	Długość [cm]	Liczba sztuk	Objętość elementu [m3]

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

K1 – KRONIEK	8\16
K2 – KRONIEK KOSZOWA	18\20
K3 – KRONIEK NAROŻNIKA	18\20
W – WIĄZAŁ1A	16\14
SK – SUP#X	15\15
PŁ – PŁATEW	15\20
WC – WIĘZ12	12\12
D – DESKA OKAPOWA	2\25
KL – KLESZCZE	8\16
W – WIĄZAR	12\16

OZNACZENIA ELEMENTÓW WIĘŹBY

UWAGI:
–elementy więźby dachowej wykonać z drewna klasy C27
–rozstawy elementów na podporach maksymalnie 2cm
–połączenia elementów konstrukcji więźby dachowej na
typowe zrębce oieleśiste oraz systemowe złącza ocynkowane
–elementy oplecione na murze (podać też szkopłoże są)
odizolowoć za pomocą 2x papy na lepiki.
–drewno powinno być przesuszone, o wilgot. nie większej
niż 23% i zaimpregnowane środkami grzybobójczymi.
oraz przeciwogniowo
–krokwie o zmiennej długości dociąć na placu budowy
Aby uzyskać rzeczywiste długości elementów więźby dachowej
pozczególne zmierzone z rysunku elementy należy pomnożyć
przez podany niżej współczynnik:
– krokwie zwykłe –dla kąta 25° – 1,1034
– krokwie narożne i koszowe – dla kąta 18,2489° –1,05296
– elementy poziome (murłata, płatew itp) pomnożyć przez skalę