





RZUT PRZYZIEMIEMIA
SKALA 1:100


LEGENDA:


- 


oprawa typy ARIAN PAR N T5 4x24 W
- 


oprawa typy CODAR T5 2x54 W
- 


oprawa typy VECTOR T5 2x54 W
- 


oprawa typy VECTOR T5 1x54 W
- 


oprawa typy SATURN 2x18 W
- 


oprawa typy PHOBOS LED 50 W
- 


oprawa typy PILAR 2xLED
- 


oprawa typy POXAR 3 LED
- 


oprawa wyposażona w moduł awaryjny 1h
- 


przeciwpożarowy wyłącznik prądu (przyciski)
- 


tablica rozdzielcza typu XL 160 6x24 p/t
- 


zaczepy kablowe z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu (mechanizm)
- 

szafa RACK 19' 12U
- 


łącznik schodowy 16 A
- 

łącznik świetlnikowy 16 A
- 

łącznik jednobiegunowy 16 A
- 

gniazdo wtyczkowe z uzziemieniem i przesłona torów prądowych 230V16 A
- 

gniazdo wtyczkowe z uzziemieniem 400V16 A złącznikiem LK



SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM SZYBKIE
WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA WYŁĄCZNIK RÓŻNOCOWO-PRĄDOWY
PRACUJĄCY W SYSTEMIE TN-S

Objekt:		BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBLA Wielogłaz gm. Łatowicz dz. nr. 67/5, 67/8	
Inwestor:		Gmina Łatowicz 05-334 Łatowicz ul. Rynek 8	
RZUT PARTERU - oświetlenie		Skala: 1:100	
Projektant: mgr inż. Konrad Wereszczyński nr upr. LUB/0247/PW/OE/12		Branża: elektryczna	
Sprawdzający:		Data: 02. 2017	Nr.rys. E-KW-02
mgr inż. Grzegorz Dębowski nr upr. 434/Lb/2001		Nr.sit.	