

IPPR.271.3.2018

**Gmina Latowicz**  
**05- 334 Latowicz,**  
**ul. Rynek 6**

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „**Budowa samorządowego złobka w Wielgolesie**” działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 oraz z 2016 r., poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579 oraz 1920), Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

#### **PYTANIE**

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

- Zamawiający w opisie sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia w rozdziale V SIWZ zapisał, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaze „*co najmniej jedną inwestycję polegających na budowie obiektów użyteczności publicznej o wartości jednego zadania nie mniejszej niż: 1.400.000,00 zł.*” natomiast w rozdziale VII SIWZ jest następujący zapis: „*co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie obiektów użyteczności publicznej. Wartość każdego z wykazanych zadań nie może być niższa od kwoty 1 000.000,00 zł brutto*”. W zawiązku z powyższym opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu jest różny, prosimy o ujednoczenie zapisu i zmianę treści SIWZ oraz ogłoszenia.

- opis techniczny do projektu architektonicznego str. 61 pkt. 7.10 sugeruje wykonanie przegród sanitarnych z płyty wiórowej melaminowej gr. 20 mm, natomiast w zestawieniu widnieje HPL. Kabiny z HPL wykonuje się z płyt 10-12 mm. Proszę o informację jaki materiał i jakiej grubości przyjąć do wyceny.

- czy w ofercie należy uwzględnić wyposażenie dodatkowe opcjonalne sanitariatów (opis techniczny do projektu architektonicznego str. 70)? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości poszczególnych elementów wyposażenia.

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, prosimy o podanie szacunkowej wartości zamówienia w/w postępowaniu.

Odpowiedzi na zapytania oferenta

**ad.1** W rozdziale VII SIWZ Zamawiający wprowadza zmianę polegającą na zastąpieniu zapisu

*„ co najmniej 2 robot budowlanych polegających na budowie obiektów użyteczności publicznej . wartość każdego z wykazanych zadań nie może być niższa od kwoty 1 000.000.,00 zł brutto”*

zapisem o treści :

*„ co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie obiektu użyteczności publicznej o wartości jednego zadania nie mniejszej od kwoty 1.400.000,00 zł brutto / słownie : jednego miliona czterystu tysięcy złotych”*

**ad. 2** Przegrody sanitarne wykonać z płyty HPL grubości 12 mm

**ad. 3** w ofercie nie uwzględniamy wyposażenia opcjonalnego sanitariatów o , którym mowa w opisie technicznym do projektu budowlanego

**ad. 4** Kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania zostanie przekazana uczestnikom postępowania przed otwarciem ofert. Przy określeniu tej kwoty Zamawiający uwzględni szacunkową wartość zamówienia.

**WÓJT**  
*Bogdan Sypiątek-Górski*