


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA WODOCIAGU Z RUR PE



UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu wodociągu grunt ó w spoistych (gliny, iły), piasek ó w pylastych i grunt ó w skalistych.

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Biurowo projektowe | | | |
| Projekt | | Biurowo Projektów i Realizacji Inwestycji "PROJEKTOR" inż. Włodzisław Kamiński | |
| 08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55 tel./fax: +48(23) 633 91 44 e-mail: bp_projektor@o2.pl | | | |
| OBIEKT | | | |
| PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY SIĘĆ WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZA | | | |
| LOKALIZACJA | | | |
| KAMIONKA, DĘBE MAŁE, LATOWICZ GMINA LATOWICZ | | | |
| INWESTOR | | | |
| Gmina Latowicz 05-334 Latowicz, ul. Rynek 6 | | | |
| Zespół projektowy | imię, nazwisko nr Upr. | branża | podpisy |
| PROJEKTANT | inż. Włodzisław Kamiński 13/Wa/72 | sanitarna | |
| Sprawdzający | mgr inż. Michał Koźluk upr. MAZ/0083/PWOS/13 | sanitarna | |
| NAZWA RYSUNKU | | | |
| PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP | | | |
| Projekt nr | Stadium | Branża | Data |
| | PB | sanitarna | 05.2017r. |
| | | | Skala |
| | | | schemat |
| | | | Nr rys. |
| | | | 17 |