



KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Mińsku Mazowieckim  
05-300 Mińsk Maz. ul. Warszawska 120  
PZ.5580.44.6.2017

Mińsk Mazowiecki, dnia 31 października 2017 r.

### DECYZJA nr 116/2017

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 j.t.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych znak PZ.5580.44.2.2017 z dnia 22 września 2017 r. przeprowadzonych przez

**mł. kpt. inż. poż. Marcin Wojtaszczyk - Młodszy Specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim**  
(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10

(wymienić nazwę i adres budynku)

nakazuje się: **Rzymsko-Katolicka Parafia Świętej Trójcy w Latowiczu z siedzibą 05-334 Latowicz ul. Rynek 10**

(wymienić osobę prawną lub fizyczną)

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

Lp.	Obowiązek z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego	Termin wykonania
1	2	3
1.	<p>Zapewnić wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożarowej obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze alarmów uszkodzeniowych</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> § 28 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).</p> <p><u>Uzasadnienie</u></p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 21 września 2017 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 ustalono, że nie wyposażono budynku kościoła - wysokiego budynku użyteczności publicznej, w system sygnalizacji pożarowej obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze alarmów uszkodzeniowych.</p> <p>Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 28 ust. 1 pkt 10 przytoczonego w podstawie prawnej rozporządzenia, zgodnie z którym stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych.</p> <p>Ponadto zgodnie z § 31 cyt. rozporządzenia właściciele obiektu, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uzgadniają z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji</p>	30.06.2019 r.

	<p>pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.</p> <p>Stan powyższy w znacznym stopniu wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku, a w szczególności na możliwość prowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrożonych pomieszczeń w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia oraz działań ratowniczo-gaśniczych na wypadek powstania pożaru.</p>	
2.	<p>Zapewnić wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25 spełniającą wymagania przepisów i Polskich norm</p> <p><u>Podstawa prawna:</u>  § 19 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).</p> <p><u>Uzasadnienie</u></p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 21 września 2017 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 ustalono, że nie wyposażono budynku kościoła - wysokiego budynku użyteczności publicznej w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 25.</p> <p>Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 19 ust. 1 pkt 1) przytoczonego w podstawie prawnej rozporządzenia, zgodnie z którym hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.</p> <p>Stan powyższy w znacznym stopniu wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku, a w szczególności na możliwość prowadzenia w nim skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych na wypadek powstania pożaru.</p>	30.06.2019 r.
3.	<p>Zapewnić wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów w strefie pożarowej, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru</p> <p><u>Podstawa prawna:</u>  § 4 ust. 2 pkt 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) w związku z § 183 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.).</p> <p><u>Uzasadnienie</u></p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 21 września 2017 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 ustalono, że nie wyposażono budynku kościoła stanowiącego jedną strefę pożarową o kubaturze powyżej 1000 m<sup>3</sup> w przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.</p> <p>Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2) przytoczonego w podstawie prawnej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych wyposażają obiekty w przeciwpożarowe wyłączniki prądu zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.</p> <p>Ponadto zgodnie z § 183 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać</p>	30.06.2019 r.

	<p>budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.) przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów w strefie pożarowej, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m<sup>3</sup> lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.</p> <p>Stan powyższy wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku.</p>	
4.	<p><b>Zapewnić przeprowadzenie badania instalacji elektrycznej stanowiącej wyposażenie budynku w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów</b></p> <p><u>Podstawa prawna:</u> § 4 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), w związku z art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.).</p> <p><u>Uzasadnienie</u></p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 21 września 2017 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 ustalono, że w okresie ostatnich pięciu lat, tj. do dnia 22.09.2017 r., nie poddano okresowej kontroli instalacji elektrycznej stanowiącej wyposażenie budynku - nie przedstawiono do wglądu stosownego protokołu w tym zakresie.</p> <p>Użytkowanie w obiekcie instalacji niesprawnych technicznie bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, może przyczynić się do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.</p> <p>Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 4 ust. 1 pkt 2) przytoczonego w podstawie prawnej rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z którym zabronione jest użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.</p> <p>Ponadto zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 j.t.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.</p> <p>Stan powyższy wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku.</p>	28.02.2018 r.
5.	<p><b>Zapewnić opracowanie dla budynku instrukcji bezpieczeństwa pożarowego</b></p> <p><u>Podstawa prawna:</u> § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).</p> <p><u>Uzasadnienie</u></p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 21 września 2017 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 ustalono, że nie opracowano dla budynku instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - nie przedstawiono do wglądu</p>	28.02.2018 r.

	<p>stosownego dokumentu.</p> <p>Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 6 ust. 1 przytoczonego w podstawie prawnej rozporządzenia, zgodnie z którym właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;</li> <li>2) określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym;</li> <li>3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;</li> <li>4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;</li> <li>5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;</li> <li>6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;</li> <li>7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;</li> <li>8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,</li> <li>▪ odległości od obiektów sąsiadujących,</li> <li>▪ parametrów pożarowych występujących substancji palnych,</li> <li>▪ występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,</li> <li>▪ kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,</li> <li>▪ lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,</li> <li>▪ podziału obiektu na strefy pożarowe,</li> <li>▪ warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,</li> <li>▪ miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,</li> <li>▪ wskazania dojeżdżać do dźwigów dla ekip ratowniczych,</li> <li>▪ hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,</li> <li>▪ dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;</li> </ul> </li> <li>9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.</li> </ol> <p>Ponadto stosownie do § 6 ust. 9 ww. rozporządzenia instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.</p> <p>Stan powyższy wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku.</p>	
6.	<p>Usunąć z pionowej drogi ewakuacyjnej - północnej klatki schodowej składowane w poziomie 1 i 2 kondygnacji materiały palne, tj. drewniane szafki, ławki oraz drewniane wieszaki</p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>§ 4 ust. 1 pkt. 11) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).</p> <p><u>Uzasadnienie</u></p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 21 września 2017 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 ustalono, że na pionowej drodze</p>	28.02.2018 r.

	<p>ewakuacyjnej - północnej klatce schodowej w poziomie 1 i 2 kondygnacji, składowane są materiały palne, tj. drewniane szafki, ławki oraz drewniane wieszaki.</p> <p>Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 4 ust. 1 pkt 11) przytoczonego w podstawie prawnej rozporządzenia, zgodnie z którymi zabronione jest składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych.</p> <p>Stan powyższy wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku.</p>	
7.	<p>Zapewnić wymagane przepisami szerokości przejazdów na teren kościoła od strony ul. Świętego Ducha i ul. Rynek wynoszące co najmniej 3,6 m</p> <p><u>Podstawa prawna:</u> § 14 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030).</p> <p><u>Uzasadnienie</u></p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 21 września 2017 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 ustalono, że szerokości przejazdów na teren kościoła są mniejsze od wartości określonej w przepisach tj. 3,6 m i wynoszą 3,0 m od strony ul. Świętego Ducha i 3,5 m od strony ul. Rynek.</p> <p>Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 14 ust. 1 pkt 2) przytoczonego w podstawie prawnej rozporządzenia, zgodnie z którym przejazdy na dziedzińce i inne tereny obudowane powinny posiadać szerokość przejazdu nie mniejszą niż 3,6 m, w tym szerokość jezdni co najmniej 3 m.</p> <p>Zapewnienie wymaganej przepisami szerokości przejazdów, w znacznym stopniu ułatwi służbom ratowniczym prowadzenie w obiekcie skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia</p>	28.02.2018 r.

#### Uzasadnienie

Właścicielem budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 jest rzymsko-katolicka parafia Świętej Trójcy z siedzibą 05-332 Latowicz ul. Rynek 10. Za stan ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego budynku odpowiada ks. Ryszard Mierzejewski - Proboszcz rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w Latowiczu.

W dniu 22 września 2017 r. strona postępowania podpisała protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych nie wnosząc do jego treści żadnych zastrzeżeń. Zawiadomieniem z dnia 26 września 2017 r. (data otrzymania przez stronę zawiadomienia: 02.10.2017 r.) strona została poinformowana o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawiadomieniem z dnia 10 października 2017 r. (data otrzymania przez stronę zawiadomienia: 13.10.2017 r.) strona została poinformowana o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie. Strona postępowania nie wypowiedziała się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz nie zgłosiła żadnych zażądań.

Realizacja obowiązków określonych w niniejszej decyzji w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku oraz będzie miała istotny wpływ na prowadzenie skutecznych działań związanych z podjęciem bezpiecznej ewakuacji ludzi, a tym samym na możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia budynku, bądź strefy zagrożonej lub objętej pożarem oraz umożliwi i ułatwi prowadzenie w niej działań ratowniczo-gaśniczych.

Egzekwowane obowiązki są samoistne w odniesieniu do budynków istniejących, natomiast możliwość ich egzekwowania pozostaje bez związku z faktem zmiany sposobu użytkowania, czy też prowadzenia przebudowy lub modernizacji budynku.

Przy ustalaniu terminu realizacji obowiązków określonych w niniejszej decyzji, wzięto pod uwagę inwestycyjny czas ich realizacji.

Nalożone w pkt 1, 2 i 3 niniejszej decyzji obowiązki należy zrealizować z uwzględnieniem wymagań § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), zgodnie z którym urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymienionych w § 19 ww. rozporządzenia w przypadkach szczególnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, w uzgodnieniu z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, wskazanych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli zapewnią one nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40, za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 120 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.



KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
*[Signature]*  
st. bryg. Paweł Parobczak

#### Otrzymują:

1. Rzymsko-Katolicka Parafia Świętej Trójcy  
ul. Rynek 10  
05-334 Latowicz,
2. a/a.

opracował: st. kpt. Paweł Zieniewicz - Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej tel. 25 759 65 53.