



KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Mińsku Mazowieckim  
05-300 Mińsk Maz. ul. Warszawska 120  
PZ.5580.44.5.2017

Mińsk Mazowiecki, dnia 31 października 2017 r.

### DECYZJA nr 115/2017

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 j.t.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych znak PZ.5580.44.2.2017 z dnia 22 września 2017 r. przeprowadzonych przez

**ml. kpt. inż. poż. Marcin Wojtaszczyk - Młodszy Specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych z Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim**

(stopień, tytuł, imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

**powodującymi uznanie budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 za zagrażający życiu ludzi**

(wymienić nazwę i adres budynku)

**nakazuje się: Rzymsko-Katolicka Parafia Świętej Trójcy w Latowiczu z siedzibą 05-334 Latowicz ul. Rynek 10**

(wymienić osobę prawną lub fizyczną)

wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

Lp.	Obowiązek z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego	Termin wykonania
1	2	3
1.	<p>Zapewnić zgodną z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych minimalną szerokość użytkową biegu schodów południowej klatki schodowej nie mniejszą niż 1,2 m</p> <p><b>Podstawa prawna:</b> § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.).</p> <p><b>Uzasadnienie</b></p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 21 września 2017 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 ustalono, że szerokość użytkowa biegu schodów południowej klatki schodowej jest mniejsza o ponad jedną trzecią od wartości określonej w przepisach techniczno-budowlanych i wynosi 0,69 m.</p> <p>Szerokość użytkowa biegu schodów południowej klatki schodowej mniejsza o ponad jedną trzecią od wartości określonej w przepisach techniczno-budowlanych, tj. 1,2 m, na podstawie § 16 ust. 2 pkt 1) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), dała podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi.</p> <p>Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 15 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów</p>	30.06.2019 r.

	<p>(Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), zgodnie z którym z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających m. in. na zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych oraz § 68 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.), zgodnie z którym graniczny wymiar schodów stałych w budynku użyteczności publicznej wynosi 1,2 m.</p> <p>Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) właściciel budynku uznanego za zagrażający życiu ludzi zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.</p> <p>Stan powyższy w znacznym stopniu wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku, a w szczególności na możliwość prowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrożonych pomieszczeń w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.</p>	
2.	<p><b>Zapewnić wyposażenie klatek schodowych w budynku (południowej i północnej) w urzędnia zapobiegające ich zadymieniu</b></p> <p><b>Podstawa prawna:</b></p> <p>§ 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719); w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.).</p> <p><b>Uzasadnienie</b></p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 21 września 2017 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 ustalono, że nie wyposażono klatek schodowych (południowej i północnej) w budynku kościoła - wysokim budynku użyteczności publicznej, w urzędnia zapobiegające ich zadymieniu.</p> <p>Nie wyposażenie klatek schodowych w budynku (południowej i północnej) w urzędnia zapobiegające ich zadymieniu, na podstawie § 16 ust. 2 pkt 5) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), dało podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi.</p> <p>Powyzsze uchybienie jest naruszeniem § 15 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), zgodnie z którymi z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających m. in. na zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleni dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń oraz zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń</p>	30.06.2019 r.

	<p>zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.</p> <p>Ponadto zgodnie z § 246 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.), w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsiionkiem przeciwpożarowym, odpowiadającym wymaganiom § 232 warunków techniczno-budowlanych oraz klatki schodowe i przedsiionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę ewakuacyjną w budynku wysokim (W) dla stref pożarowych innych niż ZL IV i PM oraz w budynku wysokościowym (WW), powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu.</p> <p>Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) właściciel budynku uznanego za zagrażający życiu ludzi zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.</p> <p>Stan powyższy w znacznym stopniu wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku, a w szczególności na możliwość prowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrożonych pomieszczeń w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.</p>	
3.	<p><b>Zapewnić wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne</b></p> <p><u>Podstawa prawna:</u></p> <p>§ 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.).</p> <p><u>Uzasadnienie</u></p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 21 września 2017 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 ustalono, że nie wyposażono budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.</p> <p>Nie wyposażenie budynku w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na podstawie § 16 ust. 2 pkt 6) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), dało podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi.</p> <p>Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 15 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), zgodnie z którym z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających m. in. na zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych oraz § 181 ust. 3 pkt 2 lit. d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.), zgodnie z którym awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować na drogach</p>	30.06.2019 r.

	<p>ewakuacyjnych w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.</p> <p>Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) właściciel budynku uznanego za zagrażający życiu ludzi zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.</p> <p>Stan powyższy w znacznym stopniu wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku, a w szczególności na możliwość prowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi z zagrożonych pomieszczeń w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.</p>	
4.	<p><b>Zapewnić wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora</b></p> <p><b>Podstawa prawna:</b>  § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).</p> <p><b>Uzasadnienie</b></p> <p>W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 21 września 2017 r. przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 ustalono, że nie wyposażono budynku kościoła - wysokiego budynku użyteczności publicznej, w dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora.</p> <p>Nie wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwiający rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych na potrzeby bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), dało podstawę do uznania użytkowanego budynku za zagrażający życiu ludzi.</p> <p>Powyższe uchybienie jest naruszeniem § 15 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), zgodnie z którymi z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających m. in. na zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.</p> <p>Zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) właściciel budynku uznanego za zagrażający życiu ludzi zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa</p>	30.06.2019 r.

<p>pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.</p> <p>Stan powyższy w znacznym stopniu wpływa na poziom bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku, a w szczególności na możliwość prowadzenia bezpiecznej ewakuacji ludzi z obiektu w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.</p>	
---	--

#### Uzasadnienie

Właścicielem budynku kościoła rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w msc. Latowicz przy ul. Rynek 10 jest rzymsko-katolicka parafia Świętej Trójcy z siedzibą 05-332 Latowicz ul. Rynek 10. Za stan ochrony przeciwpożarowej przedmiotowego budynku odpowiada ks. Ryszard Mierzejewski - Proboszcz rzymsko-katolickiej parafii Świętej Trójcy w Latowiczu.

W dniu 22 września 2017 r. strona postępowania podpisała protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych nie wnosząc do jego treści żadnych zastrzeżeń. Zawiadomieniem z dnia 26 września 2017 r. (data otrzymania przez stronę zawiadomienia: 02.10.2017 r.) strona została poinformowana o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz zawiadomieniem z dnia 10 października 2017 r. (data otrzymania przez stronę zawiadomienia: 13.10.2017 r.) strona została poinformowana o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie. Strona postępowania nie wypowiedziała się na piśmie, przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie oraz nie zgłosiła żadnych żądań.

Realizacja obowiązków określonych w niniejszej decyzji w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego przedmiotowego budynku oraz będzie miała istotny wpływ na prowadzenie skutecznych działań związanych z podjęciem bezpiecznej ewakuacji ludzi, a tym samym na możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia budynku, bądź strefy zagrożonej lub objętej pożarem oraz umożliwi i ułatwi prowadzenie w niej działań ratowniczo-gaśniczych.

Egzekwowane obowiązki są samoistne w odniesieniu do budynku istniejącego, natomiast możliwość ich egzekwowania pozostają bez związku z faktem zmiany sposobu użytkowania, czy też prowadzenia przebudowy lub modernizacji budynku.

Przy ustalaniu terminu realizacji obowiązków określonych w niniejszej decyzji, wzięto pod uwagę inwestycyjny czas ich realizacji.

Nałożone w pkt 2, 3 i 4 niniejszej decyzji obowiązki należy zrealizować z uwzględnieniem wymagań § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719), zgodnie z którym urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.), nakazane w pkt 1, 2 i 3 niniejszej decyzji obowiązki mogą być spełnione w sposób inny niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

#### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40, za pośrednictwem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim z siedzibą 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 120 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do

wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej

*[Podpis]*  
st. bryg. Paweł Parobczak



Otrzymują:

1. Rzymsko-Katolicka Parafia Świętej Trójcy  
ul. Rynek 10  
05-332 Latowicz,
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  
ul. Konstytucji 3-go Maja 16  
05-300 Mińsku Mazowiecki.

opracował: st. kpt. Paweł Zieniewicz - Kierownik Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej tel. 25 759 65 53.